



PIANO SEMINTERRATO (-4,00)
1:100

LEGENDA SIMBOLI

	Notificazione antincendio (P piano; in numero araba)
	Uscita di sicurezza (P piano; in numero araba)
	Indicazione percorso di uscita orizzontale
	Indicazione percorso di uscita verso il basso
	Indicazione percorso di uscita verso l'alto
	Indicazione percorso di uscita di sceso
	Compartimentazione REI 30
	Compartimentazione REI 60
	Compartimentazione REI 120
	Compartimentazione REI 180
	Porta resistente al fuoco classe REI (120/180)
	Apertura di emergenza: lami e coloni, bottiglie in
	Lampada di emergenza a led S.A. con programma
	Corso illuminato con modello per illuminazione di sicurezza
	Corrente UNI - Lettura DM 45
	Interruttore a pulsante
	Altoparlante alogonico V.V.F. UNI 70
	Altoparlante alogonico a zolfo 6 Kg (S4A 238C)
	Emittore perimetrale a C22 5 Kg (139C)
	Pulsante di emergenza elettrica
	Quadro elettrico di distribuzione elettrica
	Quadro elettrico Compagni / Generale
	Caricatore Ricaricatore Inondati
	Riduttore di fumo ottico-termico
	Pulsante di segnalazione manuale allarme incendio
	Targa di segnalazione allarme ottico-acustica
	Ripetitore allarme incendio
	Unità di Segnalamento Inalata servizi
	Emittore Acustico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
A.P.S.E.M.a.

PROGETTO DEFINITIVO

TAV. C.18 Scala 1:100
P.I.01 - Prevenzione incendi
PIANO SEMINTERRATO (-4,00 m)

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SEMINARIO GIURIDICO SITO IN VIA GALLO, CATANIA - PALAZZO BOSCARINO

BLOCCO 3
MESSA A NORMA IMPIANTI E FINITURE EDILI

DATA: maggio 2010

PROGETTISTI: [List of names]

PROGETTO: [List of details]

REDAZIONE: [List of details]

VERIFICA: [List of details]

APPROVAZIONE: [List of details]

