



Prot. n. 250774
Catania 29 AGO. 2019

Al Direttore Generale
e p.c. Al Dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza
Al Dirigente dell'Area Finanziaria

Oggetto: Lavori urgenti per la verifica della stabilità del cornicione in pietra bianca dell'edificio sito in Via Sangiuliano n.257 angolo Via Mancini (ex Accademia delle Belle Arti) e rifacimento di porzione di intonaco ammalorato sito al terzo piano primo balcone di sinistra del prospetto principale. **Nota istruttoria.**

Per quanto in epigrafe, con la presente si relaziona alla S.V. quanto segue. Dal cornicione dell'immobile sito in via A. Di Sangiuliano (ex Accademia di Belle Arti) lato via Mancini si è verificato un distacco della mensola decorativa in pietra arenaria. Il pezzo è stato trattenuto evitandone la caduta in strada. Tempestivamente si è provveduto ad interdire l'uscita sul balcone interessato e a contattare una ditta specializzata nel settore per acquisire specifico preventivo di spesa relativamente alle operazioni di messa in sicurezza, ripristino e controllo da realizzarsi.

Considerato che dal sopralluogo eseguito è emerso che per le operazioni di controllo e messa in sicurezza in argomento occorre occupare la sede stradale lato via Mancini e lato via A. Sangiuliano nonché ottenere la chiusura temporanea della via Mancini, nelle more dell'acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti interessati, al fine di verificare con la dovuta urgenza le condizioni di pericolo della restante parte di cornicione, sono stati avvertiti i VV.F. di Catania che, eseguito un sopralluogo con l'ausilio di una scala mobile montata su mezzo, hanno verificato l'avvenuto distacco della mensola del cornicione ed altresì provveduto ad eseguire una ispezione delle altre mensole decorative.

Da tale sopralluogo è emerso che allo stato le restanti mensole del cornicione dell'edificio non mostrano segni di cedimento. A scopo precauzionale, gli stessi, di concerto con personale della Direzione Provinciale Civile e Pubblica incolumità, hanno provveduto a inibire al transito l'area sottostante l'edificio mediante transenne e nastro segnaletico.



Inoltrata al competente Ufficio del Traffico Urbano del Comune di Catania la specifica e sopra accennata richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e di chiusura temporanea della via Mancini allo stato è in corso l'iter procedurale relativo al pagamento degli oneri comunali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in parola.

Con ordinanza comunale del 09/08/2019 n° 146 della raccolta e n° 282451 del protocollo generale, acquisita al protocollo generale di Ateneo al n° 248687 in data 13/09/2019, opportunamente allegata, il Comune di Catania ha ordinato al legale rappresentante dell'Università di "...provvedere immediatamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, tramite Impresa qualificata e sotto la Direzione di tecnico abilitato, al consolidamento e/o rifacimento delle parti pericolanti...."

Il preventivo della spesa per l'esecuzione del controllo di tutto il cornicione in pietra ed il ripristino di quello distaccato è stato richiesto alla ditta specializzata, "Restauro di Licciardello Mario" con sede in Acireale (CT), in via Macello n° 13. Al fine di meglio ottimizzare i mezzi e gli operai impiegati nella verifica del cornicione, il preventivo concerne altresì il ripristino di una parte di intonaco del prospetto su via A. Di Sanguiliano relativamente al terzo piano, primo balcone a sinistra, ammalorato a causa di una infiltrazione di acque meteoriche verificatosi lo scorso inverno. L'infiltrazione fu eliminata a suo tempo mediante a mezzo ordinaria manutenzione permanendo il deterioramento del prospetto principale.

Detto preventivo di spesa, anch'esso opportunamente allegato, acquisito al protocollo dell'APSEMa al n° 249371, in data 23/08/2019, ritenuto congruo in relazione alle lavorazioni da eseguire, ammonta ad € 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA.

Di seguito il quadro economico dei lavori in argomento:

A) Lavori		Euro 7.000,00
B) Somme a disposizione		
B1) IVA 22% su Euro 7.000,00	Euro 1.540,00	
B2) Inventivo progettazione 2% su Euro 7.000,00	Euro 140,00	
B3) Somme per occupazione suolo pubblico da rimborsare all'Impresa Esecutrice	Euro 1.000,00	
	<hr/>	
	Euro 2.680,00	Euro 2.680,00
	TOTALE	Euro 9.680,00



Tutto ciò premesso e considerato, in ragione della superiore ordinanza comunale e del pericolo per la pubblica incolumità, si propone di affidare i lavori in argomento alla ditta sopra citata per il superiore importo di € 7.000,00 + IVA (settemila/00 oltre IVA) oltre agli oneri per l'occupazione del suolo pubblico che saranno rimborsati alla ditta dopo presentazione della documentazione comprovante il pagamento.

La spesa in argomento potrà trovare copertura economica sull'impegno n.1056/2 -anno 2019-co.an.: F01.

Per la pratica in argomento si propone il conferimento dell'incarico di RUP all'arch. Angelo Fragalà.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
(dott. Carlo Vicarelli)



Si allega:

- decreto di autorizzazione a negoziare
- ordinanza comunale prot. n° 248687 in data 13/09/2019
- preventivo di spesa ditta "Restauro di Licciardello Mario" prot. n° 249371, in data 23/08/2019.



Università degli Studi di Catania

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge 168/89;

visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

vista la circolare direttoriale "Disposizioni in materia di spese economali" del 16.02.2016, prot. n. 17032;

vista la circolare dell'Area finanziaria di Ateneo, di pari oggetto, del 11.03.2016, prot. n. 28490;

vista la circolare direttoriale del 14.07.2016, prot. n. 83716;

visto il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;

visto il decreto n. 4638 del 29.12.2016;

vista la nota istruttoria prot. n. ~~250774~~..... del ~~.....~~ **29 AGO. 2019** con il quale il Dirigente dell'A.P.S.E.Ma. ha manifestato l'esigenza di acquisire autorizzazione al fine di procedere all'esecuzione di "Lavori urgenti per la verifica della stabilità del cornicione in pietra bianca dell'edificio sito in via Sangiuliano n.257 angolo Via Mancini (ex Accademia delle Belle Arti) e rifacimento di porzione di intonaco ammalorato sito al terzo piano primo balcone di sinistra del prospetto principale". Il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori in argomento è stato richiesto, con particolare tempestività, alla ditta specializzata nel settore, "Restauro di Licciardello Mario", con sede in Acireale (CT). Detto preventivo di spesa, opportunamente allegato, acquisito al protocollo dell'APSEMa al n° 249371, in data 23/08/2019, ritenuto congruo in relazione alle lavorazioni da eseguire, ammonta ad € 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA. La spesa in argomento potrà trovare copertura economica sull'impegno n.1056/2 -anno 2019- co.an.: F01. Per la pratica in argomento si propone il conferimento dell'incarico di RUP all'arch. Angelo Fragalà.

previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno di spesa;

considerato che occorre avviare la procedura per l'affidamento dei lavori sopra citati;

DECRETA

E' approvata la spesa proposta dal Dirigente dell'A.P.S.E.Ma. con nota istruttoria prot. n. ~~250774~~
del **29 AGO. 2019**

E' autorizzato l'avvio della procedura, ai sensi dell'art.36 del d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., comma 2, lett. a).

Catania,

Il Direttore Generale

Francesca Scollo

Da: titulus-no-reply@unict.it per conto di TOSTO Francesco (Titulus) <titulus-no-reply@unict.it>
Inviato: martedì 13 agosto 2019 10:42
A: rettorato@unict.it
Oggetto: [RPA]Comune di Catania - Direz...:Ordinanza del Sindaco n. 146 d...

Il sistema di protocollo le ha assegnato il seguente documento:

N. 248687 del 20190813 (2019-UNCTCLE-0248687)

Mittente: Comune di Catania - Direzione Civile e Pubblica Incolumità

Oggetto: Ordinanza del Sindaco n. 146 del 09/08/2019 - Immobile sito in Catania via A. Di Sangiuliano 257, interessato da distacco di mensola decorativa.

Per visualizzare:

<http://protocollo.unict.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp?verbo=queryplain&query=%5Bdocnrecor d%5D%3D002782362-UNCTCLE-ad235428-9d1b-45db-a97c-b4816313932b&codammaoo=UNCTCLE>

URGENTE

Allen

X	<input checked="" type="checkbox"/>	A.P.S.E.Ma.	A.R.I.T.	<input checked="" type="checkbox"/>	Rettore	X
C	<input checked="" type="checkbox"/>	A.C.U.C.	U.P.C.T.	<input checked="" type="checkbox"/>	Direttore	C
O	<input checked="" type="checkbox"/>	A.C.R.I.	<input checked="" type="checkbox"/>	S.P.P.R.	Org. Collegiali	O
M	<input checked="" type="checkbox"/>	A.G.R. SSR	U.O.C.P.A.		Segret. Rett.	N
P	<input checked="" type="checkbox"/>	A.SI.	S.D.S. SR		Pres. Qualità	O
E	<input checked="" type="checkbox"/>	A.T.M.	S.D.S. RG		Nucleo di Val	S
T	<input checked="" type="checkbox"/>	A.G.A.P.	S.S.C		Revisori	C
E	<input checked="" type="checkbox"/>	U.L.A.	C.A.P.I.R		C.O.F.	E
N	<input checked="" type="checkbox"/>	A.DI.	BRIT		C.L.A.	N
Z	<input checked="" type="checkbox"/>	A.RI.	AZIENDA AGR.		C.In. A.P	Z
A	<input checked="" type="checkbox"/>	A.FI.	CUTGANA			A

2096
13/8/19



COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI CATANIA	
Direzione Protezione Civile e Pubblica Incolumità	
Prot. N.	282451
06 AGO 2019	
Data	

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 146 Raccolta

Emessa il 09/08/2019

N. 282451 Protocollo Generale

Codice Serv. 019D11 - Cas
Da citare nella corrispondenza successiva

OGGETTO: Immobile sito in Catania via A. Di Sangiuliano 257, interessato da distacco di mensola decorativa.

Direzione Protezione Civile e Pubblica Incolumità
"Pubblica Incolumità"
Via Leopoldo Nobili 28 - Catania
tel. 095 7101129 - fax 095 7101146

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Luisa Areddia)

SEGRETERIA GENERALE
Pervenuta il 06/08/2019

Visto:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
13 AGO, 2019
Prot. <u>248687</u> Tit. IX Cl. 3

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno 13 del mese di Agosto 2019, ad istanza del Sindaco di Catania, io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere notificato e dato copia della presente Ordinanza a Univerte Studi ET
Piazza Università 2
Leg. rapp. Di Celso Dinari
e ciò per averne legale scienza e per ogni effetto di Legge, consegnandola a mani dell'impegnato
Costo trascritto

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO: Immobile sito in Catania via A. Di Sangiuliano 257, interessato da distacco di mensola decorativa

IL SINDACO

Premesso che:

con PEC n. 0020564 del 26/07/2019 (ns. prot. n° 273033 del 29/07/2019) il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania ha segnalato di essere intervenuto in data 26/07/2019 presso l'immobile in oggetto comunicando che: <<< personale e mezzi di questo Comando sono stati inviati all'indirizzo in oggetto per il distacco e il conseguente crollo, in un balcone sottostante, di una mensola decorativa dalla mantovana di coronamento. Lo stabile ospita uffici amministrativi dell'Università di Catania, denominati A.P.SE.MA. ed è caratterizzato da tre elevazioni f.t. con prospetti che si estendono dal civico 257 di via A. di Sangiuliano al civico 26 di via Mancini. Il distacco è avvenuto dal prospetto su via Mancini all'altezza del civico 26. Si è provveduto ad eseguire una ispezione delle altre mensole che, in atto, non mostrano segni di cedimento. L'area sottostante l'edificio è stata delimitata a mezzo di barriere metalliche e nastro segnaletico dal civico 257 di via A. di Sangiuliano al civico 26 di via Mancini Tanto si comunica agli Enti in indirizzo ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 139/2006 e del D.lgs. del 18/08/2000 per l'adozione dei provvedimenti atti alla salvaguardia della Pubblica e Privata Incolumità. >>>

Accertato, tramite sopralluogo effettuato da Personale della Direzione Protezione Civile e Pubblica Incolumità, il distacco di una mensola decorativa dalla mantovana di coronamento dell'edificio, si provvedeva a inibire il passaggio nella zona sottostante dal civico 257 di via A. di Sangiuliano al civico 26 di via Mancini.

Dato Atto che sussistono gravi motivi che minacciano l'incolumità dei cittadini e pertanto occorre provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza di tutti gli elementi delle facciate e al consolidamento delle parti che dovessero risultare pericolanti e di quelle ammalorate.

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale (approvato con Deliberazione C.C. del 14/04/2014 n. 16, adeguato al D.D.G - Dip. Regionale Urbanistica n.00344 del 02/12/2014, pubblicato sulla G.U.R.S. n.54 del 24/12/2014) che gli articoli appresso indicati così recitano:

art. 32

comma 1- *"Gli interventi che si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione, sotto la direzione di tecnico qualificato, ma sotto la responsabilità personale del proprietario o del conduttore anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo."*

comma 3- *"Nel caso di interventi che prevedono opere soggette ad autorizzazione o concessione entro quindici giorni dall'inizio dei lavori il proprietario deve presentare istanza per il rilascio del titolo abilitativo in conformità alla tipologia dell'intervento."*

comma 6- *"Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale l'esecuzione in danno, secondo le vigenti normative, degli interventi necessari all'eliminazione delle situazioni di pericolo."*

art. 84

comma 2- *"I proprietari degli edifici che prospettano su vie, piazze o comunque su spazi pubblici, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e devono provvedere alla loro manutenzione."*

comma 3 *"....qualora si renda necessaria, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici e/o per garantire l'idoneità igienica e la pubblica incolumità, il Comune ha la facoltà di imporre ai proprietari le esecuzioni di opere....omissis";*

comma 5 *"Il Comune, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e fissa i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente."*

Visto l'art. 54 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. che affida al Sindaco il compito di adottare *"provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini"*;

Richiamata l' O.S. n. 166 del 21/9/2011 avente per oggetto " *adozione di misure per la prevenzione di situazioni di pericolo per mancanza di manutenzione alle facciate degli edifici privati su aree pubbliche.*";

Richiamata la responsabilità dei proprietari di immobili, che devono provvedere alle opere di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente ed, inoltre, essendo soggetti obbligati alla conservazione e vigilanza del bene, sono punibili a norma di legge nel caso che omettano lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 650 del c.p. per "Inosservanza dei Provvedimenti dell'Autorità" e art. 677 del c.p. per "Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina");

Per quanto sopra:

ORDINA

Ai Sigg. Proprietari:

- 1) UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA - C.F. 02772010878
p.zza dell'Università n° 2 – 95131 Catania
Legale Rappresentante: DI CATALDO VINCENZO

soggetti obbligati in forma solidale con gli altri proprietari non indicati nel presente atto per possibili mancati aggiornamenti degli atti catastali, di procedere immediatamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, tramite impresa qualificata e sotto la direzione di tecnico abilitato, al consolidamento e/o rifacimento delle parti pericolanti, come più specificatamente descritto in premessa e così come indicato nella succitata nota prot. n° 0013578 del 09/05/2019 dei VV.F., ed a quant'altro dovesse risultare necessario per garantire l'incolumità delle persone.

AVVERTE

I Signori proprietari :

a) che dovranno provvedere ai puntellamenti, ai ponteggi, alle transennature ed a tutte le altre opere provvisorie atte a scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità dalla data di notifica della presente, da valere ad ogni effetto di legge, fino alla data di completa esecuzione delle opere;

b) che qualora si rendesse necessario, per ottemperare alla presente Ordinanza, occupare una porzione di suolo pubblico, si autorizza provvisoriamente tale occupazione per una larghezza non superiore a mt. 1,20 circa, fermo restando l'obbligo di richiedere con immediatezza la prescritta autorizzazione presso gli uffici competenti (Direzione Traffico Urbano – Via Monte S. Agata n. 6), secondo la procedura di legge;

c) che il transennamento posto a cura della P.O. Manutenzione Strade di questo Comune, il mantenimento e la custodia del predetto transennamento provvisorio, resta a carico dei proprietari i quali sono obbligati all'immediata installazione di valido transennamento definitivo a propria cura e per la durata dei lavori, in attesa del quale resta l'onere delle relative spese di intervento e locazione, oltre che di occupazione del suolo pubblico T.O.S.A.P.

d) che qualora si voglia procedere a lavori diversi da quelli strettamente necessari ad eliminare ogni immediato pericolo occorre prima chiedere ed ottenere idoneo titolo edilizio ai sensi della normativa vigente;

e) alla fine dei lavori deve essere data comunicazione al Comune di Catania - Ufficio Pubblica Incolumità, con sede in via Leopoldo Nobili 28, allegando una relazione redatta da tecnico abilitato, con allegata documentazione fotografica, con la quale lo stesso dopo aver descritto la natura degli interventi effettuati, sotto la personale responsabilità, dichiara che è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità.

Inoltre, se l'intervento interessa parti strutturali dell'immobile, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle normative urbanistiche, occorre autorizzazione del Genio Civile (ex artt. 17 e 18 L. n°64/74) previo deposito dei calcoli ed a lavori ultimati, in uno alla comunicazione ed alla relazione tecnica di cui sopra, è necessario allegare il prescritto verbale di collaudo.;

f) che non ottemperando a quanto sopra in merito all'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità saranno attivate le procedure previste dalla legge per obbligare i proprietari agli interventi necessari.

Degli adempimenti di competenza della presente Ordinanza restano incaricate:

- la Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio direttore.urbanistica@comune.catania.it (ove ricorrano i casi di richiesta di autorizzazione);
- la Direzione Corpo Polizia Municipale pm.ufficioprotocollo@comune.catania.it;

La presente Ordinanza deve essere inviata in copia, per informazioni, alla Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo protocollo.prefct@pec.interno.it .

Il presente atto ha valore di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 10/91.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si comunica che l'Ufficio competente è il Servizio Tutela e Salvaguardia del Territorio - Protezione Civile – **Pubblica Incolumità** – Gestione emergenze flussi migratori e che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile P.O. Dott. Marco Romano.

Gli atti si possono consultare presso l'Ufficio Pubblica incolumità sito in via Leopoldo Nobili n. 28, piano 1°. Tel.0957101148 – fax 0957101146 - email Pubblica.incolumita@comune.catania.it; giorni di ricevimento : martedì h. 9,00 -13,00 ; giovedì h. 15,00 – 17,00.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sezione di Catania, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della stessa ed al Presidente della Regione Sicilia, con ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta notifica.

Con riserva di affissione all'Albo Pretorio della Casa Comunale

E' COPIA FOTOSTATICA DELL'ORIGINALE



IL SINDACO
Dott. Salvo Fogliese

IL RESPONSABILE
(Geom. Michele Vita)

12 AGO 2019

Segreteria Apsema

pro W. Licciardello

*12.08.2019
ad. Trovati
a. Licciardello
a. Licciardello*

Da: restaura.lic@tin.it
Inviato: mercoledì 14 agosto 2019 08:53
A: ac.apsema@unict.it
Oggetto: preventivo
Allegati: preventivo per la verifica della stabilità cornicione unict.pdf

Si trasmette in allegato nostro preventivo per i lavori di verifica della stabilità del cornicione in pietra del palazzo di via Antonino di sangiuliano 257.
Distinti saluti
Mario Licciardello

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA A.P.S.E.Ma.
23 AGO. 2019
PROT. 249371

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA A.P.S.E.Ma.
23 AGO. 2019
PROT. 249371

Spett.le Università degli Studi di Catania
A.P.S.E.Ma.
Via Antonino di Sangiuliano 257
95131 Catania

Alla C.A. dell'Arch. Angelo Fragalà

Mail: ac.apsema@unict.it

Acireale li, 13/08/2019

OGGETTO: Lavori di verifica della stabilità del cornicione in pietra del palazzo di via Antonino di Sangiuliano 257, e di rifacimento degli intonaci ammalorati posti al piano terzo, primo balcone di sinistra del prospetto principale. - **Preventivo.**

Con riferimento alla Vostra richiesta di preventivo per le vie brevi, ed a seguito del nostro sopralluogo, per la realizzazione dei lavori in oggetto per i seguenti lavori:

- Posizionamento su via Antonino di Sangiuliano e su via Mancini, 48 ore prima dell'intervento, di quattro segnali di divieto di sosta con rimozione forzata, con relativa autorizzazione;
- transegnatura dell'area di cantiere con relativi segnali di direzione obbligatoria;
- fornitura di piattaforma aerea autocarrata, idonea al raggiungimento del cornicione posto a metri 30 circa dal livello stradale;
- verifica visiva e tramite battitura, del cornicione in pietra con mensole e modanatura, al fine di individuare parti pericolanti, instabili, fratturate;
- ricollocazione della mensola in pietra distaccatasi da sotto il cornicione e caduta sul sottostante balcone in via Mancini, da effettuarsi mediante l'inscrimento di due barre in vetroresina ed incollaggio delle parti con resina epossidica e successiva stuccatura delle fessure con malta idraulica;
- approntamento uso e smontaggio, di ponteggio con tubolari metallici sistema "tubo-giunto", sul balcone laterale sinistro del terzo piano sul prospetto principale, da realizzarsi in modo da rendere agevole il rifacimento degli intonaci presenti. Vista la posizione e l'altezza dei luoghi, i materiali necessari alla realizzazione dell'opera verranno trasportati a mano attraverso le scale interne dell'immobile;
- picchettatura/rimozione dell'intonaco e rifacimento dello stesso su indicazione della DL.

Per quanto sopra descritto, si richiede la somma di € 7.000,00 (eurosettemila/00) oltre IVA, la presente offerta è valida per giorni 30.

In attesa di Vostro riscontro ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.



RESTAURA di Mario Licciardello
via Macello 13, 95024 Acireale (CT)
Cod. Fisc.: LCCMRA64P06A028M
P. IVA: 03243630872
CCIAA C1204474 - Albo Artig. 80182
e-mail: restauro.lic@tin.it
PEC: restauro@gigapcc.it
Tel/fax: 095 7631994

RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA;
RESTAURO E MANUTENZIONE DI SUPERFICI
DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO
CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI
INTERESSE STORICO, ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO